

T154 WS:

GŁOS, KTÓREGO NIGDY NIE BYŁO



Od ponad 40 lat Tecsystem srl projektuje i produkuje z pasją i oddaniem, innowacyjne systemy monitorowania temperatury maszyn elektrycznych.

Jednostkę sterującą T154 można uznać za najlepiej sprzedające się urządzenie monitorujące transformatory na świecie.

Od 2021 roku T154 wkracza z pełną determinacją w technologiczną rewolucję 4.0. T154 WS umożliwia użytkownikowi zdalne monitorowanie i rejestrowanie informacji o temperaturach systemu, zdarzeniach i alarmach.

Wszystko to bez konieczności instalowania dedykowanych Aplikacji lub Oprogramowania, a jedynie dzięki wykorzystaniu przeglądarki internetowej !

Jakie są NOWOŚCI T154 WS?

- Przekazywanie informacji o temperaturze / alarmie i ewentualnych zdarzeniach monitorowanej maszyny poprzez funkcję rejestratora danych - WebServer
- Połączenie z wcześniej istniejącą siecią Wi-Fi w trybie Host
- Uprozczone menu zarządzania i wyboru
- Responsywny ekran główny
- RTC (real time clock) ze zintegrowaną baterią do podtrzymywania daty i czasu



Połączenie Wi-Fi

Połączenie Wi-Fi: protokół 802.11 b / g / n, częstotliwość 2,4 GHz z zewnętrzną zdejmowaną anteną.



Zintegrowany WebServer : Poprzez połączenie Wi-Fi interfejs Tecsystem WebServer umożliwia użytkownikowi dostęp do wszystkich informacji znajdujących się w jednostce. Styl ustawień czarnego ekranu w celu oszczędności energii



Główne właściwości: specyfikacje elektryczne i operacyjne najnowszej generacji T154 ED16.



Funkcje WebServer:

- Wyświetlanie temperatury i alarmów
- Wyświetlanie trendu temperatur CH1-CH2-CH3-CH4 (wykresy), maks. 1 rok
- Wyświetlanie zarejestrowanych zdarzeń, 1000 zdarzeń
- Zabezpieczony dostęp i programowanie



GŁÓWNE CECHY URZĄDZENIA

NEWS



EKRAN TEMPERATUR I AKTYWACJI LARMÓW

RTC (Real Time Clock) - zegar czasu rzeczywistego ze zintegrowaną baterią do przechowywania daty i czasu w przypadku awarii zasilania urządzenia.

NEWS



WYKRESY

W tej funkcji możliwy jest podgląd trendu temperatury pojedynczego załączonego kanału CH, z wyborem: ostatnie 24 godziny, ostatnie 7 dni i ostatnie 30 dni.



ZARZĄDZANIE PROGRAMOWANIEM URZĄDZENIA

Ustawienie alarmu i funkcjonalności WebServer.



EKRAN DZIENNIKA ZDARZEŃ

Na ekranie dziennika zdarzeń będzie można przeglądać i eksportować, do pliku CSV wszystkie zarejestrowane zdarzenia, do 1000 zdarzeń.

Web Access Credentials

Username
Password ☐ Show

ZABEZPIECZENIE DOSTĘPU DO JEDNOSTKI

Zabezpieczenie jednostki T154WS jest zapewnione przez:

- Poświadczenia WebServer, własny login i hasło dostępu do WebServer
- Dostęp do funkcji Web Server jest zagwarantowany tylko wówczas, gdy właściwa autoryzowana osoba wprowadzi nazwę użytkownika USERNAME oraz hasło PASSWORD
- Poświadczenia logowania można zaprogramować i nadać na ekranie opcji WebServer

Save PIN CODE:

Kod PIN, 5 cyfrowy kod zabezpieczający przed dostępem i programowaniem jednostki.



Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu jednostki sterującej, za pośrednictwem WebServer, zostaniesz poproszony o wprowadzenie zabezpieczającego kodu PIN.

Kod PIN może zostać dostosowany przez klienta za pomocą specjalnego polecenia.

Ponadto urządzenie T154 WS można również podłączyć do odpowiednio skonfigurowanej sieci WLAN, dzięki czemu WebServer i jego funkcje są dostępne bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania bezpośrednio z przeglądarki internetowej.